

"EL PRESENT DOCUMENT ES CÒPIA DEL SEU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR ESTUDI D'ARQUITECTURA JOSEP BLESA, S.L.P., LA SEUA UTILITZACIÓ TOTAL O PARCIAL, ANI COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ LA PRÈVIA AUTORIZACIÓ EXPRESSA DEL SEU AUTOR QUEDANT EN TOT CAS PROHIBIDA QUALSEVOL MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX EN EL PRESENT PROJECTE NO S'HA POGUT VERIFICAR EL COMPLIMENT D'AQUELLES NORMATIVES ESPECIFIQUES DE TITULARITAT PRIVADA NO ACCESIBLES PER MITJA DE DIARIS OFICIALS.



LEYENDA DB-SI	
	Extintor eficacia 21A-113B
	Extintor CO2
	Señalización + Luz de emergencia
	Luz de emergencia
	Rótulo de salida
	Origen del recorrido de evacuación
	Recorrido de evacuación

LEYENDA SISTEMA DE ALARMA INCENDIOS	
	Detector térmico-termovelocimétrico
	Sirena interior
	Sirena exterior
	Central detección de incendios
	Pulsador alarma color rojo

LEYENDA SISTEMA DE EXTINCIÓN	
	Pulsador paro manual de la extinción
	Botella de 50l del agente NOVEC 1230
	Panel indicador de extinción disparada
	Sonda térmica instalada en campana

Calle Borrull nº 33 ac.

Calle Dr. Peset Cervera

ESTUDI D'ARQUITECTURA Josep Blesa

Estudi d'Arquitectura Josep Blesa s.l.p.
 Avd. Marqués de Sotelo, 4, Esc. Int.6, 15.
 46002 València
 Tel. 96 351 01 39 / Fax. 96 351 32 30.
 Info@josepblea.com
 www.josepblea.com

CERTIFICADO ISO 9001

CERTIFICADO ISO 14001

Edifici 3. 01/2009

Final d'obra d'Habilitació de local per a restaurant. Cl. Dr. Peset Cervera, 10 cantó cl. Borrull, 33 ac. 46008 - València	Or	Data	19/07/2010
	R1	Superv.	Josep Blesa
		Delin.	Inma Hernández
	R2	Superv.	
		Delin.	
R3	Superv.		
	Delin.		
R4	Superv.		
	Delin.		
R5	Superv.		
	Delin.		
Promotor ANOU CUINA D'INTUICIÓ SL.	Núm. Plànol	2	
Plànol ESTADO DEFINITIVO PLANTA DISTRIBUCIÓN Y MOBILIARIO DB-SI E INST. CONTRA INCENDIOS	Escala	1/50	
Signatura 	Exp:	07-20	